

Znak sprawy: INW 271.03.2014

**Wykonawcy biorący udział w  
postępowaniu: wszyscy**

dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej – ul. Kolejowa w Małkini Górnej.  
Nr ogłoszenia: 158133-2014, data zamieszczenia: 21.07.2014 oraz 160893-2014, data  
zamieszczenia: 24.07.2014

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie:

W załączniku nr 30 Przedmiar robót sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami opis przepompowni ścieków:

„Przepompownia ścieków jako kompletna bezobsługowa, prefabrykowana wykonana z polimerobetonu o średnicy 1500 mm z zastosowaniem pomp na wolny otwarty przelot osadów. Pompy w przepompowni sterowane będą zmiennym poziomem ścieków w komorze użytkowej przy pomocy pływaków sterujących i alarmowych. Przepompownia posiada tablicę sterującą i skrzynkę licznikową. Tablica sterująca posiada urządzenie do monitorowania pracy pomp z zastosowaniem powiadomienia przez sieć telefonii komórkowej centralnej dyspozytorni użytkownika przepompowni.

Parametry przepompowni ścieków o wydajności

4,0 l/s i nominalna wysokość podnoszenia 7,0 m, wydajność

Nominalna 9,0 l/s, nominalna moc silnika 1,5 kW, liczba pomp 2 sztuki”

Czy nowo projektowana pompownia ścieków powinna być dostarczona ze sterownikiem mikroprocesorowym PLC i modem z oznakowaniem CE oraz z systemem monitoringu wraz ze stacją dyspozytorską z oprogramowaniem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza umieszczenie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych takich samych lub zbliżonych, przy czym nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty mogą być opiniowane przez autora dokumentacji projektowej.

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć, z zastrzeżeniem ww. regulacji, urządzeń i materiałów gwarantujące realizację robót zgodnie z wydaniem pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

wz. WÓJTA  
  
mgr Jan Barowy  
Zastępca Wójta