

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz w związku z art. 223 §1, art. 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 574) – po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców ul. Przedszkolnej dotyczącego kanalizacji deszczowej na ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Sposób załatwienia wniosku określony jest w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2024 r. do Rady Gminy Małkinia Górna wpłynął wniosek mieszkańców ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej dotyczący kanalizacji deszczowej na wyżej wymienionej ulicy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19.08.2024 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w przedmiocie rozpoznania wniosku oraz przygotowania stosownej opinii, która została przedłożona Radzie Gminy Małkinia Górna.

Z analizy przedmiotowego wniosku w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wyjaśnienia pracowników merytorycznych wynika, że istniejąca kanalizacja deszczowa oraz przepompownia wód opadowych jest przystosowana do odprowadzenia wody deszczowej z pasa drogowego ul. Przedszkolnej i nie jest w stanie przenieść wód opadowych spływających z prywatnych posesji w czasie trwania opadów nienormatywnych. Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

Z uzyskanych informacji wynika, że przepompownia deszczowa na ulicy Przedszkolnej jest w pełni sprawna i funkcjonuje prawidłowo. Podczas każdych opadów deszczu po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wody włącza się automatycznie. W przypadku braku dostaw energii elektrycznej, aby zapewnić jej prawidłową pracę konieczny jest zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o odpowiednich parametrach. W ostatnim czasie nie nastąpił zanik zasilania i przy każdych opadach przepompownia pracowała zgodnie z założeniami projektowymi.

Na obecną chwilę przyjęte rozwiązania techniczne są jedynymi jakie można zastosować. By zminimalizować problem związany z odprowadzaniem wód opadowych z ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej należy zakupić agregat prądotwórczy dla ZGKiM Sp. z o.o. oraz wykonać dodatkowy kanał zrzutowy z przejściem pod drogą wojewódzką 694, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. W obecnej sytuacji finansowej Gminy Małkinia Górna, takie przedsięwzięcie będzie można zaplanować w budżecie w 2025 roku.

Rada Gminy w Małkini Górnej odnosi się do złożonego wniosku ze zrozumieniem i zauważa problem zgłoszony przez wnioskodawców i będzie pozostawał w jej zainteresowaniu przy planowaniu budżetu na 2025 rok.